RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire

Délégation départementale de Loir-et-Cher
Département santé environnementale et déterminants de santé

PRÉFET DE LOIR-ET-CHER
Liberté Égalité Fraternité

Contrôle sanitaire des EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Résultat à afficher en mairie

Affaire suivie par :

Betty BLAUMEISER
Tél: 02 38 77 34 75

Destinataire(s)

MONSIEUR LE PRESIDENT - CA AGGLOPOLYS (AEP)
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE VILLERBON

La synthèse annuelle de la qualité de l'eau par commune (infofacture) est disponible au lien suivant : https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/qualite-de-leau-potable-synthese-annuelle-par-commune-info-facture et ci-après les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé, dans le cadre du contrôle sanitaire, sur l'unité de gestion de :

CA AGGLOPOLYS

Prélèvement	**00114074**	**Commune**	**VILLERBON**
Unité de gestion	0655 CA AGGLOPOLYS	**Prélevé le :**	**mercredi 01 juillet 2026 à 12h22**
Installation	UDI 000544 AVERDON VILLERBON	**par :**	LAB
Point de surveillance	S 0000000852 CENTRE BOURG	**Type visite :**	AU
Localisation exacte	51 D50 - ROBINET CUISINE		

Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
Température de l'eau	24,2	°C				25,00
pH	7,4	unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,16	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,18	mg(Cl2)/L				

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS 3703

Type de l'analyse : DIV — Code SISE de l'analyse : 00125569 — Référence laboratoire : 2606064307-DIV00125569

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Nitrates (en NO3)	41	mg/L		50,00		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00114074)

Cette analyse, réalisée dans le cadre du suivi renforcé du paramètre nitrates, conclut à une eau conforme aux exigences de qualité relativ es aux eaux destinées à la consommation humaine.

Blois, le 1 octobre 2026

Pour le Préfet,
Pour la directrice départementale,
L'ingénieure d'études sanitaires

signé :

Anaïs CHUNLEAU